

ZP.271.4.2013

### Zapytania do treści SIWZ

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Licze**”

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 ze zm.), Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzielenia zamówienia publicznego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**Pytanie 1:** Proszę o sprecyzowanie parametrów studni kanalizacyjnych. Czy pojęcie „monolit” oznacza, że cała dennica z kinetą wykonywana ma być w jednym cyklu produkcyjnym, jako odlew razem z przyłączami a parametry betonu mają być jednakowe zarówno w ścianach dennicy jak i w kinecie?

**Odpowiedź:** *Tak.*

**Pytanie 2:** Czy dopuszcza się wykonanie dennicy dwuetapowo – najpierw „szklanka” potem ręcznie wyprofilowana kineta i wklejane kształtki przyłączeniowe?

**Odpowiedź:** *Nie.*

**Pytanie 3:** Czy dopuszcza się wykonanie wpustów deszczowych jako studzienki betonowe Ø500 mm a nie jako PVC Ø425 mm?

**Odpowiedź:** *Tak, Zamawiający wyraża zgodę.*

**Pytanie 4:** Prosimy o udzielenie informacji czy wg SEKCJI III.3.2 wykonawca spełnia warunek, jeżeli drugą robotę wykonał z kostki kamiennej 18/20 cm i granitowej gr. 8 cm o powierzchni 5366,00m<sup>2</sup> wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający zmienia pkt. V b) SIWZ na:*

*„Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, **minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie drogi lub utwardzenia terenu – nawierzchnia z kostki betonowej lub kamiennej, powierzchnia 3000 m2 – wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej**”.*

*Zamawiający zmienia pkt. VI b) SIWZ akapit drugi na:*

*„Zamawiający określa roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie: **minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie drogi lub utwardzenia terenu – nawierzchnia z kostki betonowej lub kamiennej, powierzchnia 3000 m2 – wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej**”.*

**Pytanie 5:** W pkt III.3.2) Wiedza i doświadczenie – żądacie, aby wykazać się robotami budowlanymi polegającymi na budowie drogi z kostki betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 3000m<sup>2</sup> każda wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej. Zapytuję się, czy roboty drogowe można wykazać oddzielnie i roboty kanalizacji deszczowej oddzielnie?

**Odpowiedź:** *Nie. Wykonawca, aby spełnić warunek udziału w postępowaniu dotyczącym wiedzy i doświadczenia musi wykazać, iż w ciągu 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 2 roboty budowlane polegające na budowie drogi lub utwardzenia terenu wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej.*

**Pytanie 6:** W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w pkt. III Opis przedmiotu zamówienia, znajduje się zapis:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Drogę wewnętrzną należy wykonać zgodnie z dokumentacją pn. „Przebudowa i remont drogi wewnętrznej (ciągu pieszo-jezdnego) z kanalizacją deszczową i wpustami deszczowymi”, natomiast kanalizację deszczową zgodnie z dokumentacją pn. „Przebudowa i remont drogi wewnętrznej (ciągu pieszo-jezdnego) z kanalizacją deszczową i wpustami deszczowymi” oraz dokumentacją pn. „Remont chodnika z budową kanalizacji deszczowej w panie drogi wojewódzkiej nr 521” w zakresie od D18 do wylotu kanalizacji deszczowej do rowu”.

Załączona dokumentacja projektowa nie zawiera przedmiaru robót, natomiast powyższy zapis tylko dość ogólnie opisuje zakres niezbędnych do wykonania robót objętych ryczałtem. Prosimy o udostępnienie przedmiaru robót.

**Odpowiedź:** Na podstawie z art. 31 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający nie ma obowiązku zamieszczać przedmiaru robót w przypadku ustalenia formy wynagrodzenia ryczałtowego. Zgodnie z art. 38 ustawy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego wyjaśnienie treści SIWZ.

**Pytanie 7:** Kto wykona projekt organizacji ruchu z uzgodnieniami?

**Pytanie 8:** Po czyjej stronie są koszty związane z wykonaniem projektu organizacji ruchu, a także koszty zajęcia pasa drogowego?

**Odpowiedź:** Projekt docelowej organizacji ruchu znajduje się w jednym pliku z Projektem budowlanym – branża drogowa pn. „Przebudowa i remont drogi wewnętrznej (ciągu pieszo-jezdnego) z kanalizacją deszczową i wpustami deszczowymi”, natomiast wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu pozostaje w gestii Wykonawcy. Koszty zajęcia pasa drogowego pokrywa Wykonawca.

Zamawiający zmienia:

1. opis przedmiotu zamówienia usuwając zapis w drugim akapicie „... oraz remont istniejącego przepustu Ø400 wraz z ściankami czołowymi, w kilometrażu drogi wewnętrznej 0+670”.
2. pierwsze zdanie §13 ust. 1 wzoru umowy (zał. nr 4 do SIWZ) z „Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:...” na „**Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:...**”

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej [www.bip.gminakwidzyn.pl](http://www.bip.gminakwidzyn.pl) zmienioną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i zmieniony wzór umowy.

Jednocześnie Zamawiający zmienia terminy na:

- termin składania ofert do dnia 16.05.2013 r. godz. 11:00
- termin otwarcia ofert do dnia 16.05.2013 r. godz. 11:30

Zastępca Wójta Gminy Kwidzyn

Krzysztof Michalski