



ZP.271.7.2016

Zapytania do treści SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Przebudowa drogi gminnej Mareza-Korzeniewo**”

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164), Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Wg załączonego przez Zamawiającego przekroju konstrukcyjnego Wykonawca wykona warstwę wiążącą z BA gr. 6 cm oraz warstwę ścieralną z BA gr. 4 cm, natomiast wg. dokumentacji technicznej punkt 2.4 Rozwiązania projektowe należy wyrównać nierówności masą z BA w il. 180 kg/m² grubości 6 cm. Następnie ułożyć warstwę konstrukcyjną z BA o gr. 6 cm oraz warstwę ścieralną z BA gr. 4 cm. Prosimy o podanie prawidłowej konstrukcji nawierzchni bitumicznej.
Odp.: *Z powodu złego stanu nawierzchni asfaltowej przyjęto po wykonaniu frezowania uzupełnienie ubytków oraz wyrównanie płaszczyzny drogi na jezdni masą z BA w ilości 180kg/m² o grubości do 6 cm. Wyrównanie nawierzchni będzie podstawą wyjściową do ułożenia warstw konstrukcyjnych z BA o grubości 6cm oraz warstw ścieralnych z BA grubości 4cm.*

Sporządziła: Joanna Warelich, tel. 55 261 41 82

ZASTĘPCA WÓJTA


Krzysztof Michalski