

Kwidzyn, dnia 15 lutego 2013 r.

WÓJT GMINY KWIDZYN

**ul. Grudziądzka 30
82-500 KWIDZYN**

ZP.271.1.2013

Zapytania do treści SIWZ

dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Modernizacja dróg gminnych w 2013 r.**”

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 ze zm.), Zamawiający informuje, że do ww. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o wyjaśnienie następujących kwestii:

Pytanie:

W zamówieniu części 1 pn. „Przebudowa dróg gminnych z płyt Jomb” przyjęto zastosowanie płyt gr. 15 cm. Czy jest możliwość zastosowania płyt typu Jomb gr. 12,5 cm.?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, iż do wyceny należy przyjąć płytę typu Jomb o grubości 12,5 cm (KNR-W 2-25 0407-03).

Jednocześnie na stronie na stronie internetowej www.bip.gminakwidzyn.pl w zakładce *Przetargi* Zamawiający zamieszcza zmieniony przedmiar robót.

Wójt Gminy Kwidzyn
Ewa Nowogrodzka