



ZP.271.7.2016

Zapytania do treści SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Przebudowa drogi gminnej Mareza-Korzeniewo ”**

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164), Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. W nawiązaniu do postanowienia w Rozdziale VI punkt 2 SIWZ prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga załączenia do oferty wykazu robót sporządzonego według załącznika nr 4 do SIWZ, obejmującego roboty spełniające określony przez Zamawiającego warunek udziału w postępowaniu (Rozdział V punkt 2 SIWZ) w ilości niezbędnej do wykazania spełnienia tego warunku (tj. minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie dróg o nawierzchni asfaltowej o wartości minimum 850 000,00 zł brutto każda).

Odp.: Zamawiający potwierdza, że wymaga załączenia do oferty wykazu robót sporządzonego według załącznika nr 4 do SIWZ, obejmującego roboty spełniające określony przez Zamawiającego warunek udziału w postępowaniu (Rozdział V punkt 2 SIWZ) w ilości niezbędnej do wykazania spełnienia tego warunku (tj. minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie dróg o nawierzchni asfaltowej o wartości minimum 850 000,00 zł brutto każda).

2. Uprzejmie prosimy o pilne potwierdzenie, że beneficjentem gwarancji wadialnej jest Gmina Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 82-500 Kwidzyn

Odp.: Zamawiający potwierdza, iż beneficjentem na którego winna być wystawiona gwarancja wadialna jest Gmina Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 82-500 Kwidzyn

3. Proszę o potwierdzenie, że powierzchniowe utwardzenie zgodnie z PK-3 jest na odcinku DT 0+000 do 0+395 tj drogi gminnej klasy D ul. Łąkowa, Korzeniewo.

Odp.: Powierzchnia utwardzona zgodnie z poprawionym rysunkiem PK-3 jest na odcinku 0+000 do 0+395 drogi gminnej klasy D – w załączeniu poprawiony rysunek PK-3.

4. Proszę o potwierdzenie, że powierzchniowe utwardzenie ma być wykonane grysem 2-5 w dwóch osobnych warstwach.

Odp.: Należy wykonać powierzchniowe utwardzenie grysem w dwóch warstwach o frakcjach 5-8 w ilości 8dm³/m²-warstwa dolna i frakcji 2-5 w ilości 8dm³/m²-warstwa górna. (zgodnie z załączonym poprawionym rys. PK-3)

5. Czy można wykonać powierzchniowe utwardzenie jednowarstwowo przy zachowaniu projektowanej grubości??

Odp.: Należy wykonać utwardzenie dwuwarstwowe zgodnie z aktualnym rys. PK-3.

6. Proszę o zamieszczenie projektu Docelowej Organizacji Ruchu. Brak w dokumentacji projektowej.

*Odp.: W SIWZ - pkt. III Opis przedmiotu zamówienia: Zamawiający omyłkowo wskazał wykonanie oznakowania poziomego.
Po zmianie pkt III „g”) otrzymuje brzmienie „wykonanie oznakowania drogowego”
Wykonanie oznakowania drogowego należy wykonać zgodnie ze stanem istniejącym.*

7. Proszę o określenie szczegółu wykonania nawierzchni utwardzonej o powierzchni 785 m² oraz wskazanie lokalizacji i udostępnienie projektu.
Odp.: W SIWZ - pkt. III Opis przedmiotu zamówienia: Zamawiający omyłkowo określił powierzchnię. Po zmianie pkt III f) otrzymuje brzmienie „wykonanie przebudowy pobocza z destruktu asfaltowego o powierzchni ok. 6 000 m²”.
Należy utwardzić pobocze z destruktu asfaltowego na długości 3 000m (2x1.0m x 3000.m = 6000.0m²) – należy wykorytować pobocze po obu stronach drogi na gł. 20cm i utwardzić destruktem asfaltowym o Is=1.0 na szerokości 1.0m.
8. Prosimy o określenie szczegółów wykonania zjazdów publicznych.
Odp.: Zjazdy należy przebudować w celu dostosowania ich wysokości do przebudowywanej jezdni.
9. Prosimy o określenie sposobu wykonania utwardzenia działki nr 36, obręb Korzeniewo destruktem asfaltowym o powierzchni ok. 3 000 m².
Odp.: W SIWZ - pkt. III Opis przedmiotu zamówienia: Zamawiający omyłkowo określił powierzchnię. Po zmianie pkt III e) otrzymuje brzmienie „wykonanie utwardzenia działki nr 36, obręb Korzeniewo destruktem asfaltowym o powierzchni ok. 485 m²”.
Należy utwardzić działkę nr 36 o powierzchni 785m² z destruktu asfaltowego o gr. 20cm o Is=1.0 (bez korytowania, bezpośrednio na istniejące podłoże).
10. Prosimy o określenie ilości studzienek i wpustów do regulacji oraz szczegóły wykonania.
Odp.: Należy dostosować wysokość studzienek i kraterów ściekowych do wysokości wierzchniej masy asfaltowej – należy podnieść o około 6cm w ilości 23 szt.
11. Czy ścinanie poboczy wchodzi w zakres przedmiotowej inwestycji oraz z jakiego materiału należy wykonać pobocza???
- Odp.: Zakres projektu budowlanego nie przewiduje robót budowlanych z zakresu ścinania poboczy.*
12. Czy istniejące krawężniki betonowe na zjazdach oraz zatokach autobusowych należy przyjąć nowe czy istniejące. W przypadku podniesienia zjazdów oraz przebudowy zatok autobusowych istniejące krawężniki ulegną zniszczeniu. Proszę o podanie ilości krawężników do przebudowy zjazdów, zatok autobusowych i ciągu głównego drogi oraz przekrój wykonania ławy betonowej na zjazdach, zatokach autobusowych oraz ciągu drogi głównej.
Odp.: Należy wykorzystać stare krawężniki na istniejących zjazdach oraz zatokach autobusowych. Wykonawca powinien oszacować ilość z projektu oraz dokonać wizji w terenie.
13. Czy istniejący ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej podlega rozbiórce i ponownemu odtworzeniu? W przypadku ponownego odtworzenia prosimy o udostępnienie szczegółu wykonania.
Odp.: Istniejący ściek przykrawężnikowy wykonany z kostki betonowej należy zdemontować. Po wykonaniu nowej nawierzchni z masy asfaltowej nie będzie konieczności odtworzenia ścieku, gdyż obecny problem z zastoiskiem wody nie będzie już występować. Nową warstwę nawierzchni ścieralnej należy wykonać w taki sposób, aby spadki podłużne i poprzeczne jezdni umożliwiły odprowadzenie wody do wpustów deszczowych.
14. Proszę o wskazanie pełnej nazwy oraz adresu Beneficjenta gwarancji wadialnej.
Odp.: Beneficjentem gwarancji wadialnej jest Gmina Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 82-500 Kwidzyn

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej www.bip.gminakwidzyn.pl w zakładce *Przetargi* zamieszcza poprawioną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zmianie ulega opis przedmiotu zamówienia:

ZASTĘPCA WÓJTA
Krzysztof Michalski

Sporządziła: Anna Cyranek, tel. 55 261 41 82