

Kwidzyn, dnia 17 lipca 2017 roku

**ZP.271. 9.2017**

### **Wyjaśnienia do treści SIWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno – sportowych na terenie Gminy Kwidzyn – etap II”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami) zamawiający informuje, że do w/w zamówienia publicznego wpłynęły następujące pytania:

#### **Część II Sołectwo Brokowo**

- 1. W Państwa projekcie dotyczącej tej części zamówienia jest opisany blat wykonany z płyty z piaskowca. Piaskowiec tego typu nie jest odporny na warunki atmosferyczne oraz jest kamieniem chłującym wilgoć. Czy jest możliwa zmiana treści specyfikacji i zamiana płyty wykonanej z piaskowca na płytę granitową?**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie płyty granitowej.

- 2. Proszę również o sprecyzowanie zadaszania grilla, a także wymiarów fundamentu, które różnią się od siebie pomiędzy projektem a rysunkiem.**

Płytę fundamentową grilla zaprojektowano o wymiarach 160,00 x 90,00 cm i grubości 20,00 cm. Natomiast zadaszanie grilla zaprojektowano tylko nad płytą paleniskową o wymiarach 87,00 x 77,50 cm.

- 3. Proszę o sprecyzowanie koloru płyty na blat oraz koloru i rodzaju cegły.**

Kolor zależnie od zastosowania rodzaju blatu (piaskowiec - piaskowy, granit - granitowy).  
Cegła ceramiczna - kolor typowy ceglany.

- 4. Czy grill ma posiadać pojemnik na popiół?**

Grill nie musi posiadać pojemnika na popiół.

- 5. Jaki rodzaj opału ma być stosowany?**

Opał - węgiel lub drewno.

Niniejsze odpowiedzi dotyczą również Części V Sołectwo Gniewskie Pole.

**ZASTĘPCA WOJTA**

**Krzysztof Michalski**