ISTN. LINIA NAPOWIETRZNA 0.4kV
DO WYMIANY NA PROJ. SŁUP
ISTN. SŁUP ENERG.
DO WYMIANY NA TYPU
ON0,5/10
PROJ. ODGAŁĘZIENIE
4xOZFJ-0,6/0,6 S RK1/10 Ω
ISTN. LINIA 4x50+50AL l=54m
DO DEMONTAŻU
PROJ. LINIA NAPOWIETRZNA 0.4kV
AS/Si4x50+4xSi/Sc/Z25mm2 l=54m
KOLIZJA NR 5
PROJ. SŁUP P10,5/3,5
ISTN. SŁUP ENERG. NR 103
z T-1705 DO DEMONTAŻU
ISTN. LINIA 4x50+50AL l=56m
DO DEMONTAŻU
PROJ. LINIA NAPOWIETRZNA 0.4kV
AS/Si4x50+4xSi/Sc/Z25mm2 l=56m
ISTN. SŁUP ENERG.
DO WYMIANY NA TYPU
ON0,5/10
PROJ. ODGAŁĘZIENIE
4xOZFJ-0,6/0,6 S RK1/10 Ω
93
69
9
9
9