



Kwidzyn, dnia 26.08.2020 r.

ZP.271.11.2020

Zapytania do treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Baldram”**.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do treści SIWZ o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Ze względu na różnice pomiędzy opisem technicznym oraz projektem wykonawczym prosimy o jednoznaczne wskazanie koloru, kształtu oraz czy kostka ma być fazowana czy bez fazy na poszczególnych elementach przebudowywanej drogi tj. ciąg główny, zjazdy i chodnik.

Odp.: Zamawiający informuje, że

- **ciąg główny ma być koloru szarego**
- **zjazdy i chodnik mają być koloru czerwonego**
- **kształt kostki 10x20 cm**
- **kostka fazowana**

2. Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający dopuści do zastosowania kruszywo 0/31,5mm na warstwę dolną podbudowy.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

3. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie iż Zamawiający dopuści użycie galanterii betonowej min. Krawężników o nasiąkliwości powyżej 6%. Zapis zawarty w specyfikacji znacząco podnosi koszt jak i ogranicza dostępność materiału.

Odp.: Zamawiający informuje, że zadanie ma być realizowane zgodnie z treścią dokumentacji przetargowej.

WÓJT
Dariusz Wierzbę