



Kwidzyn, 25.03.2015 r.

ZP.271.5.2015

Zapytania do treści SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy Kwidzyn**”

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013r, poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Prosimy o ujednoczenie zapisów w SIWZ poprzez określenie ilości okien objętych przedmiotem zamówienia 113 szt. ujętych w opisie SIWZ , czy 112 szt. ujętych w opisie PT czy też 115 szt. zinventaryzowanych na rys. A2 , A3, A4.
 Odp.: Przedmiotem zamówienia jest 115 szt. okien. Zamawiający załącza poprawioną dokumentację.
2. Prosimy o ujednoczenie koloru stolarki: zielony czy turkus.
 Odp.: Kolor stolarki znajduje się w opisie technicznym dokumentacji projektowej.
3. Prosimy o ujednoczenie zapisów SIWZ poprzez określenie technologii wykonania odświeżenia glifów.
 Odp.: Odświeżenie glifów jest opisane w opisie technicznym dokumentacji projektowej.
4. Opis SIWZ określa: odnowienie krat zewnętrznych jedynie w piwnicy (nie należy wyceniać odnowienia krat na parterze i pomiędzy parterem a I piętrem na klatkach schodowych, kraty te jedynie do demontażu natomiast opis PT określa: dodatkowo należy odnowić kraty okienne zewnętrzne znajdujące się na ościeżach okien piwnicy, parteru oraz pomiędzy parterem a I piętrem na klatkach schodowych (oczyszczenie z pozostałości farby oraz zagruntowanie i malowanie
Prosimy o ujednoczenie zapisów oraz określenie, które kraty należy wycenić
a) w zakresie odnowienia krat,
b) w zakresie demontażu krat
c) w zakresie ponownego montażu krat.
 Odp.: W wycenie należy uwzględnić demontaż wszystkich krat, natomiast odnowienie oraz ponowny montaż dotyczy krat w oknach piwnicy.
5. Czy przedmiotem wykonania będzie dostawa i montaż parapetów wewnętrznych? Jeżeli tak prosimy o szczegółowe określenie parametrów technicznych parapetów.
 Odp.: Przedmiotem wykonania jest dostawa i montaż parapetów wewnętrznych drewnianych.
6. Czy przedmiotem wykonania będzie dostawa i montaż parapetów zewnętrznych? Jeżeli tak prosimy o szczegółowe określenie parametrów technicznych parapetów.
 Odp.: Nie.
7. Czy przedmiotem wykonania będzie montaż mechanizmów otwierania z poziomu podłogi?
 Odp.: Przedmiotem zamówienia będzie montaż mechanizmów uchylania z poziomu podłogi tylko tych okien, które są oznaczone w dokumentacji.
8. Prosimy o określenie systemu montażu stolarki drewnianej.
 Odp.: System montażu opisany został w specyfikacji technicznej.

9. Prosimy określić, z jakiego drzewa winna być stolarka okienna.
Odp.: Stolarka okienna może być wykonana z drewna sosnowego lub bardziej szlachetnego od sosny. Drewno klejone (nie na mikrowczepy).
10. Prosimy określić z jakiego drzewa winna być stolarka okienna - jakie drewno? - sosna łączona na mikrowczepy, sosna lita, meranti. ..., biorąc pod uwagę opis do Projektu budowlanego: przy zastosowaniu szyby $U=1,1$ całe okno uzyska 1,45- czy całe okno musi mieć $U=1,1$ to jeżeli tak to okna muszą mieć grubość 88mm i szybą $U=0,5$. Prosimy o jednoznaczne określenie parametry techniczne stolarki, -które należy uwzględnić w wycenie stolarki okiennej.
Odp.: Stolarka okienna może być wykonana z drewna sosnowego lub bardziej szlachetnego od sosny. Drewno klejone (nie na mikrowczepy). Wymóg przenikalności cieplnej dla całego okna $U=1,1$.
11. Czy okna wymienione w specyfikacji mają być wykonane z klejunki litej, czy łączonej na mikrowczepy.
Odp.: Okna wymienione w specyfikacji mają być wykonane z klejunki litej.
12. Czy lakier w kolorze turkus ma być lakierem kryjącym usłojenia czy w lazurze?
Odp.: Lakier kryjący usłojenia. Zamawiający przewiduje kontrole okien przed pokryciem ich lakierem.
13. Czy szprosy w wyżej wymienionych oknach mają być wiedeńskie czy naklejane.
Odp.: Szpros tak jak w oknach oryginalnych konstrukcyjne, natomiast szpros w zakresie jednego skrzydła można zastosować wiedeńskie (naklejane).
14. Proszę o opublikowanie przedmiaru robót?
Odp.: Na podstawie z art. 31 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający nie ma obowiązku zamieszczać przedmiaru robót w przypadku ustalenia formy wynagrodzenia ryczałtowego.
15. W projekcie wymiany stolarki okiennej oraz odnowienia glifów, Zamawiający pisze o wymianie około 80% uszkodzonych cegieł. Proszę o konkretne sprecyzowanie czy wymiana uszkodzonych cegieł jest tylko we wnęce okiennej czy konieczne jest ustawienie rusztowania?
Odp.: Zamawiający nie narzuca technologii wykonania robót. Przedmiot zamówienia nie jest wymiana wszystkich cegieł glazurowanych w obiekcie a jedynie w uszkodzonych elementach glifów podokiennych.
16. Zamawiający w dokumentacji zaznacza słupek ruchomy w oknie czteroskrzydłowym. Jednak słupek ruchomy uchylania skrzydła górnego na wysokość 1,2 m od podłogi nie utrzyma okna. Proszę o potwierdzenie czy zastosować ruchomy czy zastosować stały słupek?
Odp.: Zastosować stały słupek.
17. Zamawiający w rzucie budynku po inwentaryzacji schematycznej zaznacza, że okno np. o symbolu 016 w zestawieniu jest oznaczone jako 1 szt. uchylna w części górnej, natomiast rysunek przedstawia RU szt. 2. Proszę o sprecyzowanie czy mają być łącznie 2 szt.: 1 szt. RU, a 1 szt. U. Czy mają być 3 szt. łącznie.
Odp.: 2 szt. łącznie.
18. Jaka jest szerokość parapetów wewnętrznych i czy posiadają ozdobny kształt?
Odp.: Parapety wewnętrzne mają zróżnicowaną szerokość w zależności od pomieszczeń, jednak nie przewidywane są szerokości większe niż 250 mm. Kształt parapetów stylizowany.
19. Czy zamawiający przewiduje zamianę szprosów międzyszybowych PCV na drewniane naklejane obustronnie na szybę, malowane w kolorze stolarki.
Odp.: Szpros w wymienionych oknach mają mieć szpros konstrukcyjne, natomiast w przypadku zastosowania szprosów wiedeńskich w skrzydłach górnych trudnych do wykonania ze względu na technologię należy uzgodnić z zamawiającym.
20. Jaka ilość pomieszczeń zamawiający jest w stanie udostępnić w jednym czasie do wymiany okien?
Odp.: Korytarz i inne pomieszczenia nie wykorzystywane jako biurowe zgodnie z potrzebami wykonawcy, natomiast pomieszczenia biurowe maksymalnie 3 jednocześnie.
21. Prosimy o dookreślenie koloru stolarki w kolorze RAL
Odp.: Kolor stolarki turkus, natomiast wybór odcienia należy skonsultować z zamawiającym.
22. Czy system montażu stolarki będzie w systemie ciepłym?
Odp.: Nie – mur ceglany nietynkowany.
23. Zgodnie z Projektem budowlanym Dz. nr 5: założeniem projektu jest wymiana istniejących okien skrzynkowych na okna jednoramowe. W związku z tym, iż po zdemontowaniu starych okien skrzynkowych, otwór okienny będzie większy, prosimy o określenie technologii wykonania uzupełnienia, domurowania (w zakresie zmniejszenia szerokości otworów okiennych na całym obwodzie ościeża) oraz technologii wykonania obróbek ościeży.
Odp.: Okna jednoramowe należy wymiarowo dostosować do istniejących otworów okiennych bez uzupełnień i domurówek.

24. W szczegółowej specyfikacji technicznej w pkt. 2.1 mamy zapis, iż stolarka powinna posiadać pakiet szybowy 4/16/4 ($U=1,1$) i wymagana przenikalność cieplna dla całego okna również ma wynosić $U_w=1,1$. Niestety przy tym pakiecie szybowym przenikalność ta jest nie do osiągnięcia. Aby go osiągnąć musimy zastosować grubszy profil okienny oraz pakiet 3- szybowy. W związku z tą rozbieżnością proszę o informację czy przygotowując ofertę przetargową trzymać się wyznaczonej przenikalności cieplnej dla całego okna tj. $U_w=1,1$? Czy też współczynnik ten odnosi się tylko do przenikalności cieplnej szyby?

Odp. Przenikalność cieplna całego okna ma wynosić $U=1,1$.

Jednocześnie informuję, iż termin zostaje zmieniony na dzień:

- składania ofert - **1 kwietnia 2015 r. godz. 13:00**,
- otwarcie ofert - **1 kwietnia 2015 r. godz. 13:15**.

*Wójt Gminy Kwidzyn
Ewa Nowogrodzka*

Sporządziła: Joanna Piłat, tel. 55 261 41 67