

Zapytania do treści SIWZ – część 2

dotyczy: przetargu nieograniczonego „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenach zachodnich gminy Kwidzyn – Rozpędziny”

W odpowiedzi na zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający niniejszym udziela wyjaśnień:

1) Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie sieci i przyłączy sanitarnych z rur PVC fi 200 i fi 160 z rdzeniem spienionym ?

Odp.: Sieć kanalizacyjna grawitacyjna oraz przyłącza powinny być wykonane z rur PCV określonych w projekcie i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

2) Projekt budowlany podaje, że studnie żelbetonowe 1200 mają być przykrytą płytą nastudzienną z włazem żeliwnym, nie jest jednak sprecyzowane czy ma to być płyta nastudzienna typu ciężkiego, czy płyta oparta na pierścieniu odciążającym?

Odp.: Należy stosować płyty nastudzienne w zależności od warunków. Studzienki z płytami opartymi na pierścieniu odciążającym (ustawienie teleskopowe w stosunku do kręgu kominowego) powinno się budować w jezdniach, gdyż ma to na celu przeniesienie obciążeń od ruchu ulicznego na grunt, a nie na studzienkę.

3) Czy parametry pompowni (Q, H) podane w projekcie budowlanym są wielkościami minimalnymi na jakie należy dobrać pompy, czy są to parametry punktu pracy pomp?

Odp.: Podane parametry pracy pompowni (Q, H) wynikają z parametrów punktu pracy pomp.

4) Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany technologii montażu złączowych studni z zaworami odpowietrzającą - napowietrzającymi na równoważne studzienki/kolumny umożliwiające prowadzenie kompleksowych czynności eksploatacyjnych z poziomu terenu?

Odp.: Wykonawca powinien przedstawić rozwiązania zmiany technologii montażu studni złączowych z zaworami odpowietrzająco-napowietrzającymi projektantowi do akceptacji.

5) Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawo Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy 12050-1:2002
- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

Odp.: Tak, wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm.

6) W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002r. i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006r. zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 5.

Odp.: Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzenia zgodności materiałów odpowiednim świadectwem .

7) Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający udostępni przedmiar robót, o którym mowa jest w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST-02 Roboty ziemne punkt 1.3?

Odp.: Zamawiający nie udostępni przedmiaru robót. Wyceny należy dokonać jedynie na podstawie załączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumentacji projektowej i STWiORB.

- 8) W SST-03 pkt. 2.2. Zamawiający podał, że rurociągi ciśnieniowe mają być z rur dwuciennych (zewnątrzna warstwa niebieska/wewnętrzna warstwa czarna) z wtopioną wkładką miedzianą umożliwiającą lokalizację przewodu. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur wzmocnionych (RC) bez wtopionej wkładki miedzianej z jednoczesnym ułożeniem w wykopie przewodu miedzianego służącego do lokalizacji przewodu?
- 9) Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni dn 1200mm z B45 betonowych w miejsce studni żelbetowych?

Odp.: Do budowy kanalizacji sanitarnej należy stosować studzienki i rury opisane w projekcie (rury z wtopioną wkładką lokalizacyjną).

- 10) Prosimy o potwierdzenie, że okres rękojmi za wady wynosi 1 rok, zgodnie z art. 568 § 1 K.c..

Odp.: Zgodnie z art. 568 § 1 k.c. uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, a gdy chodzi o wady budynku - po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

- 11) Prosimy o sprecyzowanie w jakim terminie od podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy?

Odp.: Teren budowy objęty pozwoleniem na budowę – decyzja nr 373/11 – wydanym przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie może zostać przekazany Wykonawcy niezwłocznie, tj. w dniu podpisania umowy. Teren budowy objęty pozwoleniem na budowę – decyzja nr WI.II.7840.244c.2011.WŻ – wydanym przez Wojewodę Pomorskiego zostanie przekazany, ze względu na treść uzgodnień, w terminie ustalonym z PKP, jednak nie wcześniej niż przed upływem 14 dni od podpisania umowy z Wykonawcą robót.

- 12) Prosimy o potwierdzenie, iż odpowiedzialność Wykonawcy za szkody, o której mowa w § 6 ust. 4 projektu umowy, dotyczy szkód powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w związku z wykonywaniem umowy.

Odp.: Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na to pytanie z uwagi na fakt, że § 6 ust. 4 Wzoru umowy dot. niniejszego postępowania nie odnosi się do odpowiedzialności Wykonawcy za szkody.

- 13) Prosimy o wprowadzenie do §19 pkt. 2 projektu umowy postanowienia umożliwiającego zmianę wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku o towarów i usług. Taka zmiana jest prawdopodobna w 2012 r. i/lub 2013 r., a brak stosownej przesłanki w SIWZ uniemożliwi jej dokonanie.

Odp.: Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.bip.gminakwidzyn.pl zmieniony Wzór umowy.

- 14) Prosimy o potwierdzenie, że uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy określone w § 21 ust. 3 pkt. 2 projektu umowy dotyczy wyłącznie sytuacji, w której przerwa w realizacji robót nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie zaś z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, w tym z przyczyn leżących po Zamawiającego.

Odp.: Potwierdzam.

ZASTĘPCA WÓJTA

Krzysztof Michalski