

ZP. 271.21.2011

Zapytania do treści SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n.: „*Budowa ścieżki pieszo rowerowej na trasie Mareza – Grabówko, odcinek od miejscowości Mareza do miejscowości Obory*”, tj.:

Pytanie:

Prosimy o doprecyzowanie parametrów dla materiału z pozycji 62 d.11 z Przedmiaru robót drogowych – zbiorniki rozsączające systemu w podwójnej warstwie geowłókniny filtrującej. Do wyceny w/w pozycji niezbędna jest wiedza odnośnie wymaganej objętości jednego zbiornika, bądź łącznej objętości całego bloku rozsączającego.

Odpowiedź:

Objętość pojedynczego zbiornika systemu rozsączającego wynosi $V=0,128m^3$, wymiary 0,4x0,4x0,8m. Zamawiający jednocześnie informuje, iż zamieszcza na stronie www.bip.gminakwidzyn.pl skorygowany przedmiar.

WÓJT
Ewa Nowogrodzka