

Zapytania do treści SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Lipianki**”

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013r, poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. W związku z tym, że Wykonawca przed podpisaniem umowy musi złożyć kosztorys szczegółowy prosimy o zamieszczenie przedmiaru robót?
Odp.: Na podstawie z art. 31 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający nie ma obowiązku zamieszczać przedmiaru robót w przypadku ustalenia formy wynagrodzenia ryczałtowego. Cenę ofertową należy wyliczyć zatem na podstawie przedstawionej dokumentacji projektowej i STWiORB.
2. Prosimy o określenie kolorystyki nawierzchni z kostki betonowej (dla zatoki, ścieżki itd.).
Odp.: Kolorystyka: zatoka autobusowa – kolor szary; ścieżka pieszo-rowerowa – 1,5m kolor czerwony, 1m – kolor szary; zjazdy – kolor czerwony; płytki antypoślizgowe – kolor szary.
3. Prosimy o określenie konstrukcji i lokalizacji przejścia dla pieszych z płytek antypoślizgowych
Odp.: Lokalizacja – przy przejściu dla pieszych, konstrukcja – wykonanie nawierzchni antypoślizgowych z płytek 35x35x5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm i warstwie odcinającej z piasku gr. 10 cm

ZASTĘPCA WOJTY
Rm
Krzysztof Michalski