

L.p. Wyszczególnienie	ilość	L.p. Wyszczególnienie	ilość	L.p. Wyszczególnienie	ilość
1 Kocioł o mocy do 200 kW	1	21 Pompa obiegu c.o. 2	1	35 Manometr tarczowy + kurki manometryczne	2
2 Przyłącza chłodnicy bezpieczeństwa	1	22 Zawór mieszający 3-dr. z sitownikiem	1	36 Zawór bezpieczeństwa membranowy SYR typ Z115 - 3/4" o ciśnieniu otwarcia 0,6 MPa	1
3 Podajnik	1	23 Pompa ładowania cwu	1	37 Wkład kominowy Ø250 L=12 m	1
4 Podajnik	1	24 Zbiornik cwu istn. 200 dm3	2	38 Zawory odcinające kulowe	
5 Pneumatyczny zasobnik peletu	1	25 Regulator pogodowy wyposażony w: - czujnik przytgowy temperatury zasilania VF ( 3 szt. ) - czujnik temperatury zewnętrznej AF - czujnik w zbiorniku cwu SPF	1		
6 Zabezpieczenie p.poż. podawania paliwa	1				
7 Grupa bezpieczeństwa	1				
8 Czujnik poziomu wody	1				
9 Zawór zabezpieczenia termicznego	1	26 Wentylator wyciągowy spalın	1		
10 Przewód elastyczny do transportu peletu	1	27 Stacja uzdatniania wody	1		
11 Układ podnoszenia temperatury powrotu	1	28 Naczynie wzbiorcze przeponowe dla układu c.w.u. 330	1		
12 Szafa sterująca kotła	1	29 Złącze przepływowe SU Dn 25	1		
13 Zbiornik akumulacyjny 1000 l o średnicy 79 cm, z izolacją 99 cm	1	30a Zawór odcinający Dn 15 mm	1		
14 Czujniki temperatury w zbiorniku	4	30b Zawór odcinający Dn 32 mm	1		
15 Przeponowe naczynie wzbiorcze * (P1 - Manometr) N80	1	31a Zawór antyskażeniowy EA Dn 32 mm	1		
16 Rozdzielacz obiegów grzewczych	1	31b Zawór antyskażeniowy CA Dn 15 mm	1		
17 Pompa obiegu c.o. 1	1	32 Zawór z końcówką do węża	1		
18 Zawór mieszający 3-dr. z sitownikiem	1	33a Wodomierz Dn15mm na uzupełnieniu wody	1		
19 Pompa obiegu c.o. 2	1	33b Wodomierz Dn32mm	1		
20 Zawór mieszający 3-dr. z sitownikiem	1	34a Filtr siatkowy Dn 15	1		
		34b Filtr siatkowy Dn 32	1		

\* - dobór z uwzględnieniem objętości zbiornika akumulacyjnego

