



Kwidzyn, dnia 28.03.2018 r.

ZP.271.9.2018

Wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Rozbudowa i nadbudowa budynku remizy strażackiej OSP Rakowiec”**.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579), Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ o wyjaśnienie następujących kwestii:

Zwracam się z pytaniem czy w budynku remizy strażackiej OSP Rakowiec, zaprojektowane warstwy posadzkowe w części garażowej, przewidują obciążenia spowodowane samochodem gaśniczym o masie ok. 14t.

Odp.: *"Tak, przewidują. Uściślając, należy zastosować styropian o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 4000 kG/m², czyli tzw. styropian parkingowy, który najczęściej oznaczony jest symbolem EPS 200 (a nie jak błędnie wpisano na rysunku EPS 100). Wierzchnią warstwą posadzki będą płytki gresowe o grubości 20 mm. Poza obszarem postoju wozu strażackiego można zastosować płytki gresowe o mniejszej grubości, np. 8 mm". Zamawiający do pisma załącza: Rysunek nr 1 dotyczący miejsca wykonania płytek gresowych oraz grubości, Rysunek nr 2 korygujący zapis o symbolu styropianu parkingowego.*

WÓJT
Ewa Nowogrodzka