
zakres opracowania
TEREN ZAMKNIĘTY PKP
STAROSTA KWIDZYŃSKI
82-500 KWIDZYN
ul. Kościuszki 29 b
Znak sprawy: WGII.6630.1.121.2018
dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej dnia 19.06.2018
w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie
siedziba Urzędu/ elektroniczna
sposób przeprowadzenia narady
przewodniczący narady
Z up. STAROSTY
Maria Zakrzewska-Borkowska
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
- proj. ochronniki przepięciowe SE 30.350 Bz10
LEGENDA:
projektowany kabel YAKXS 4x25mm² + Fe/Zn 25x4mm
projektowany przewód linii napowietrznej AsXSn 2x25mm²
proj. oprawa typu LED montowana na istn. słupach energetycznych
projektowany słup oświetleniowy z oprawą typu LED
długość= 36(43)m - trasa(długość całkowita kabla)
UWAGI:
Podane długości kabla i rur osłonowych są orientacyjne i nie mogą służyć do cięcia ich na kawałki
Rury ochronne uszczelnić pianką montażową
INWESTOR: GMINA KWIDZYN ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn
BIURO PROJEKTOWE: ENERGOPLANER Łukasz Pilat Dąbrówka 22c, 87-214 Płutnica
TEMAT: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Rakowiec - Element I
Treść Rys.: Projekt zagospodarowania terenu(ZUZ)
FUNKCJA: Nazwisko i Imię | Nr uprawnień | Podpis | DATA: 06/2018
PROJEKTANT: mgr inż Pilat Łukasz | nr ewid. KUIP/ 01/POM/0414
SKALA: 1:500
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Marcin Dolegacz | nr ewid. POM/ 01/UPRI/07
Nr Rysunku: