



Kwidzyn, 19.08.2015 r.

ZP.271.11.2015

Zapytania do treści SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „remont elewacji budynku Gimnazjum w Liczu – etap I:Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej”

Działając na podstawie przepisu art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013r, poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o wyjaśnienie następujących kwestii:

Pyt.1 Czy odnowienie ram okien (16 szt) obejmuje tylko malowanie farbą olejną? Obecnie ramy okienne przeznaczone do malowania są w kolorze brązowym. Czy mają być pomalowane na kolor biały?

Odp.: Należy przyjąć przygotowanie powierzchni pod malowanie farbą olejną (opalenie farby lub szlifowanie papierem ściernym), gruntowanie obu stron ram okiennych oraz skrzydeł, malowanie dwukrotnie farbą olejną ram okiennych oraz skrzydeł na kolor biały.

Pyt.2 Drzwi przeznaczone do wymiany mają posiadać dwa zamki, samozamykacz i szybę bezpieczną?

Odp.: Drzwi zewnętrzne przeznaczone do wymiany mają być wyposażone w szybę bezpieczną, samozamykacz, dwa zamki, pochwyt zewnętrzny.

Pyt.3 Proszę o podanie łącznej ilości nawiewników higrosterowanych do zamontowania z oknami.

Odp.: Nawietrzniki higrosterowalne należy zamontować do wszystkich okien nowych zgodnie z zestawieniem stolarki oprócz okien O5.

Pyt.4 Proszę o wskazanie okien które uchylane będą z poziomu podłogi?

Odp.: Odp. Okna uchylane z poziomu podłogi zgodnie z zestawieniem stolarki, czyli okna O4 – wyłącznie górne skrzydło.

Pyt. 5 Czy w zakres prac przy wymianie stolarki wchodzi także wymiana parapetów zewnętrznych?

Odp.: Należy przyjąć wyłącznie wymianę parapetów wewnętrznych. Należy przyjąć malowanie ze szpachlowaniem w pomieszczeniach klas, gdzie będą wymieniane parapety wewnętrzne zgodnie z pkt. III SIWZ.

Zastępca Wójta Gminy Kwidzyn


Krzysztof Michalski