



LEGENDA
proj. linia kablowa 0.4kV oświetlenia YAKXs 4x16mm² + (taśma FeZn4*25mm²- na odcinkach - patrz schemat elektryczny) , zasilanie słupa ośw kabłem YKXS 3 * 2,5mm² z S1
- proj. skrzynka wolnostojąca S1 sterowniczo - zasilająca z tworzywa termoutwardzalnego na fundamentie zespolonym (z dwoma komorami - sterowniczym osw. i zasilającym)
-proj. oprawa osw. LED TRAFIC 77W, IP 65 - dystrybutor VOLTEA Bydgoszcz do oświetlenia wiaty
- proj słup osw. nr1 - kompozytowy wkopany bezpośrednio w grunt typ SSW 6 (średnica słupa w dolnej części 160mm) wysokość słupa H=6m głębokość wkopania 1m kolor czarny prod. Compilar z wysięgnikiem aluminiowym gładym typ WAL G600/800 malowany na czarno prod. ROSA Slup wyposażać w cztery złącza IZK- UWAGA:
1. Kable i przewody docinać po uprzednim i zmniejszeniu odcinków w terenie.
2.Prace związane z wykopem pod kabel prowadzić systemem ręcznym zachować odległości od podziemnych urządzeń zgodnie z normą SEP-N-004
3.Kable układać w rurach AROT DYK75 w miejscach skrzyżowania z proj. uzbiorieniem podzielnym oraz w rurach AROT SRS110 w miejscach skrzyżowania z drogami i wjazdami.

**SYSTEM DODATKOWEJ OCHRONY OD PORAŻEN
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI nn :TN - C -S**

Uwaga!
Na mapie do celów projektowych nie wyróżniono gruntów obciążonych służebnościami
gruntywnymi ujętymi w księgach wieczystych.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

woj. pomorskie
gm. Kwidzyn - W [220703_21
obr. Brokovo Rakowieckie [220703_20003]
dz. 66/1, 58/23, 59
nr ks robt 64/2021
IDb 6640.511.2021
Kwidzyn, dn. 16.04.2021 r.

1. Długość - Układ 2000'
2. Układ wysokościowy - EVRS2007'
3. Granice pozyskano z numerycznej mapy ewidencyjnej bez prawego ich ustalania
4. Nie wykluca się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
- 5.Na mapie istnieją użytki nie ujętione w EGB oznaczone linią -----

Mapę wykonał geodeta upr. Agnieszka Krajniewska upr. nr 19244

FUNKCJA	Imię i nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis
PROJEKTANT	Marek Gulgowski	2056/EI/98	06.2021	
OPRACOWAŁ	Marek Gulgowski			
RYSOWAŁ	Marek Gulgowski			
INWESTOR	Gmina Kwidzyn ul. Grudziądzka 30, 82 - 500			
SKALA	1:500			
Rys. NR1	Adres obiektu: Ośro dz. 66/1 obręb Brokovo Rakowieckie			

mgr inż. Marek Gulgowski
ul. Jagodowa 2
82-522 Sadlinki