

Zapytania do treści SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n.: „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Korzeniewo**” tj.:

Zapytanie:

„Według dokumentacji technicznej projektowaną sieć wodociągową należy wykonać z rur *PE 80 PN 12,5*. Z uwagi na trudności w zakupie surowca PE 80 producent nie gwarantuje wyprodukowania takiej ilości rur na potrzeby wykonania w/w zadania. W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuszcza dla realizacji w/w zadania zastosowanie rur:

- *PN 10 PE 100,*
- *PN 16 PE 100.”*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza przy realizacji zadania zastosowanie rur Dn-90 PE 100 PN 10.

WÓJT
Ewa Nowogrodzka