

WÓJT GMINY KWIDZYN
ul. Grudziądzka 30
82-500 KWIDZYN
ZP. 271.14.2012

Kwidzyn, dnia 26 września 2012 r.

Zapytania do treści SIWZ

dotyczy: przetargu nieograniczonego „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec przy ul. Spacerowej**”

W odpowiedzi na zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający niniejszym udziela wyjaśnień:

1) W projekcie elektrycznym brak dokumentacji oraz warunków na przyłączenie przepompowni ścieków P2.

Odp.: Skrzynka elektroenergetyczna jest usytuowana przez operatora sieci w bezpośredni sąsiedztwie projektowanej przepompowni w związku z powyższym Wykonawca ma obowiązek ująć w cenie ofertowej koszt podłączenia przepompowni do złącza pomiarowego. W załączeniu mapa informacyjna z naniesioną lokalizacją złącza.

ZASTĘPCA WÓJTA

Krzysztof Michalski