

Legenda:

- projektowany przewód AsXSn 2x25mm² oświetleniowej linii napowietrznej
- projektowany przewód AsXSn 2x35mm² oświetleniowej linii napowietrznej
- istniejący przewód energetyczny AsXSn 4x70mm²
- istniejące przewody energetyczne 2x AsXSn4x70mm²
- istniejący przewód energetyczny AsXSn4x50mm²
- projektowany kabel YAKXS 4x25mm² lub YAKXS 4x35mm² zgodnie z rysunkiem
- istniejący słup energetyczny
- proj. oprawa typu LED montowana na istn. słupach energetycznych
- proj. słup oświetleniowy z oprawą typu LED
- proj. ochronniki przepięciowe SE 30.350 Bz10

YAKXS 4x25 mm² – typ kabla
długość= 2(16)m – długość wykopu (długość kabla)

L=59(60)m, σ=40MPa – trasa przewodu(długość całkowita z zapasami na słupie), naprężenie podstawowe proj. przewodu AsXSn 2x25mm²

LEGENDA OPRAW:

- A PHILIPS BGP307 T25 1 xLED130-4S/740 DM11
- B PHILIPS BGP307 T25 1 xLED84-4S/740 DM11
- C PHILIPS BGP307 T25 1 xLED84-4S/740 DN10
- D PHILIPS BGP307 T25 1 xLED30-4S/740 DN10
- E PHILIPS BGP307 T25 1 xLED35-4S/740 DN10
- F PHILIPS BGP307 T25 1 xLED54-4S/740 DN10
- G PHILIPS BGP307 T25 1 xLED69-4S/740 DM11

INWESTOR:	GMINA KWIDZYN ul. Grudziądzka 30; 82-500 Kwidzyn			
BIURO PROJEKTOWE:	ENERGOPLANER Łukasz Piłat Dąbrówka 22, 87-214 Płużnica			
TEMAT: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Rakowiec-Element II				
Treść Rys.: Schemat projektowanego oświetlenia - Element II				
FUNKCJA:	Nazwisko i Imię:	Nr uprawnień	Podpis	DATA: 10-2018
PROJEKTANT:	mgr inż.Piłat Łukasz	nr ewid.: KUP/0139/POOE/14		SKALA:
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Delegacz Marcin	nr ewid.: POM/0182/PBE/17		Nr Rysunku: 3